

УТВЕРЖДАЮ
Проректор БГУИР по учебной работе
и информатизации
Б.В. Никульшин
« 10 » _____ 2016

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в помещениях ЦИИР БГУИР
№3

1. Общие требования безопасности

- 1.1. Сотрудники ЦИИР, преподаватели и студенты, работающие в общеуниверситетских компьютерных классах (ОКК) обязаны четко знать и строго выполнять **Правила пожарной безопасности**, не допускать действий, могущих привести к возгоранию и пожару.
- 1.2. Все помещения ЦИИР и ОКК должны быть обеспечены средствами пожаротушения согласно действующим нормам.
- 1.3. Курить и пользоваться открытым огнем в помещениях ЦИИР и ОКК запрещено.
- 1.4. Не загромождать выходы из помещений ЦИИР и ОКК.
- 1.5. Не пользоваться и не оставлять в ОКК и других помещениях ЦИИР горючих ненужных материалов (бумажной макулатуры, ветоши и т.п.).

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Сотрудники ЦИИР работающие, преподаватели и студенты, занимающиеся в общеуниверситетских компьютерных классах, обязаны знать уровень пожарной опасности этих помещений, а также перечень допустимых для применения в них веществ и материалов и соблюдать пожарную безопасность при работе с ними.
- 2.2. В начале каждого семестра в общеуниверситетских компьютерных классах ЦИИР преподаватель обязан провести внеплановый противопожарный инструктаж со всеми группами студентов, которые будут заниматься в общеуниверситетских компьютерных классах, фиксируемый в журнале периодического инструктажа.
- 2.4. В общеуниверситетских компьютерных классах и других помещениях ЦИИР **запрещается:**
 - 2.4.1. Загромождать и заставлять проходы к средствам пожаротушения, устраивать проходы между оборудованием менее 1 м.
 - 2.4.2. Пользоваться бытовыми электронагревательными приборами.

3. Действия на случай пожара

Каждый сотрудник ЦИИР, преподаватель или студент, обнаруживший пожар или возгорание **обязан:**

- 4.1. Немедленно вызвать по телефону **101** или **7-101** пожарную команду. Если возгорание обнаружил преподаватель или студент срочно вызвать сотрудника ЦИИР.
- 4.2. Сотрудник ЦИИР должен обесточить оборудование ППЭВМ путем отключения автоматов в силовых щитах питания.
- 4.3. Приступить к тушению очага пожара с помощью подручных средств (огнетушителями ОУ-2, ОУ-10 песком и т. д.). Немедленно сообщить о случившемся директору ЦИИР (начальнику отдела).
- 4.4. Принять меры по организации вызова к месту пожара администрации университета.
- 4.5. Ответственным за выполнение вышеуказанных мер является старший смены (дежурный инженер).

Начальник ЦИИР

 С.А. Мигалевич

СОГЛАСОВАНО:

Инженер по ПБ

 И.А. Великопольский